



Warszawa, dnia 04.01.2021 r.

SZPZLO.M./...2.../ 2020

Znak sprawy: SZP.26.1.22.2020

/do uczestników postępowania/

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie, Dzielnica Wilanów ul. Wiertnicza 81 (znak sprawy: SZP.26.1.22.2020).

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie, Dzielnica Wilanów ul. Wiertnicza 81, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 29 z dnia 30.12.2020 r. Prosimy o informację, według którego rysunku należy wycenić elewację: „PRS.PW.AR.R.05_RZUT PARTERU - A1” czy „PRS.PW.AR.R.05_RZUT PARTERU”? Na jednym rysunku widnieje ocieplenie z pianki termoizolacyjnej gr. 8 cm, na drugim w tym samym miejscu jest ocieplenie z wełny mineralnej gr. 18 cm.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Na rys. PRS.PW.AR.R.05_RZUT PARTERU są opisane wszystkie warstwy ścian zewnętrznych.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż aparatu RTG wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Montaż i dostawa aparatu nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie nr 3:

W związku z obszernymi odpowiedziami udzielonymi przez Inwestora w dniu 30.12.2020 r. oraz udostępnieniem nowych przedmiarów z zakresu zagospodarowania terenu i robót budowlanych zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 12.01.2021 r.

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Rozdział XII ust. 1 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymują brzmienie:

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 11.01.2021 r. do godziny 12.00.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2021 r. o godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. A. J. Madalińskiego 13 w Warszawie - sala konferencyjna pok. nr 301, p. III.

Pytanie nr 4:

Brak w przedmiarze robót branży budowlanej (stan istniejący – piętro II) robót uwzględniających wykonanie izolacji termicznej stropu i wylewki.

Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Przedmiar robót dla części projektowanej uwzględnia strop nad II piętrem w części istniejącej.

W imieniu Zamawiającego

Alicja Dąbrowska
Samodzielnego Zespołu Specjalnych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa - Mokotów

Alicja Dąbrowska